

Wartung und Prüfprotokoll von Rauchmeldern nach DIN EN 14676

Adressfeld Vermieter:

.....

.....

Wartung und Pflege

Um die Funktion der Rauchmelder zu gewährleisten, ist eine jährliche Wartung und Prüfung nach DIN EN 14676 durch den Mieter (Bewohner) vorzunehmen. Gehen sie bitte wie beschrieben vor:

- 1.) Nehmen sie den Rauchmelder von der Decke (Rauchmelder hängt an einer Magnetplatte).
- 2.) Nehmen sie einen Staubsauger und saugen sie den Staub/Flusen aus den Öffnungen des Melders.
- 3.) Entfernen sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch. Verwenden sie dazu keine Reinigungsmittel.
- 4.) Betätigen sie den Prüftaster (ist der gesamte Deckel des Rauchmelders). Einfach mit dem Daumen auf die Mitte des Deckels drücken. Ein Doppelprüferton ertönt.
- 5.) Ertönt kein Prüferton muss umgehend der Vermieter informiert werden.

Raum	Stückzahl	Raucheintritts- öffnungen entstaubt	RM gereinigt	RM über Prüftaste geprüft	Montageort unverändert	Sonstiges
Gang 1						
Gang 2						
Gang 3						
Schlafzimmer						
Kinderzimmer 1						
Kinderzimmer 2						
Kinderzimmer 3						
Wohnzimmer						
Küche						
Büro						

Hiermit bestätige ich die Wartung und Prüfung der oben aufgeführten Rauchmelder.

Mieter:

Name:.....

Straße:.....

PLZ:..... Ort:.....

.....

Datum

.....

Unterschrift